



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI  
Divisione XIX

### ISPETTORATO TERRITORIALE SICILIA

Alla REGIONE SICILIANA  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Energia Servizio I  
"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
U.O. S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale"  
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 PALERMO  
[dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi  
di Pubblica Utilità Servizio 3° - D.R.E.  
Dipartimento dell'Energia Servizio III  
Viale Campania n. 36 - 90144 Palermo  
[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del  
Genio Civile di Trapani  
[geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it)

Comune di Marsala  
Via Giuseppe Garibaldi 1  
91025 Marsala (TP)  
[protocollo@pec.comune.marsala.tp.it](mailto:protocollo@pec.comune.marsala.tp.it)

KING POWER S.r.l.  
Via Polveriera Vecchia, 40  
37134 Verona (VR)  
[kingpowersrl@pec.it](mailto:kingpowersrl@pec.it)

Pratica: PA/IE/MT/22/5384/BDL  
Codice di rintracciabilità: 329330511

### NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE

**Vista** l'istanza rubricata al Registro Ufficiale in ingresso di questo Ispettorato il 07/09/2022 prot. n. 0120137, per la costruzione delle condutture elettriche in **BT (0,800 kV)** afferenti alla **Cabina di Raccolta BT**, condutture elettriche aeree ed interrate **MT a 20 kV**, in applicazione degli artt. 111 e seguenti del R.D. n.1775/33 ss.mm.ii. e dall'art.56 D.lgs.8/11/2021, n. 207 (che sostituisce l'art.95 D.lgs. 259/03), ed opere necessarie per la connessione alla rete RTN, di un impianto agrovoltaiico da 975 kW sito nel comune di Comune di Marsala(TP), in C/da Scacciaiazzo snc, al foglio 287 particelle 26-30 Codice di rintracciabilità E-Distribuzione: 329330511, dalle quali risulta che le stesse potrebbero determinare interferenza con preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica;

**Vista** la documentazione prodotta per la costruzione di **4 linee** elettricamente separate in **BT 800V da 200 kW** cadauna, di **1 linea BT da 175 kW**, per complessivi **975 kW**, raggruppate nella Cabina di Raccolta e collegate, a mezzo di una linea **BT 800 V**, alla Cabina Utente di Trasformazione MT/BT 20 /0,800 kV, facenti parte del parco fotovoltaico in C/da Scacciaiazzo snc

**Vista** la documentazione prodotta per la costruzione di **1 linea MT 20 kV** di collegamento tra la **Cabina Utente MT/BT** e la **Cabina di Consegna**, quest'ultima collegata con un elettrodotto aereo ed interrato **MT** alla rete RTN esistente Sinubio;



## Si Rilascia

per quanto di competenza, il **Nulla Osta alla Costruzione** subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. al rispetto delle prescrizioni di legge vigenti ( D.P.R. 21/3/1988 n. 449 ) in materia di:
  - attraversamenti di linee di energia con linee di telecomunicazioni aeree;
  - attraversamenti di linee di energia con linee di telecomunicazioni sotterranee;
  - avvicinamenti e parallelismi tra linee di energie con linee di telecomunicazioni;
2. a che tutte le opere siano realizzate in conformità alla documentazione progettuale presentata.

Il presente Nulla Osta alla Costruzione viene concesso in dipendenza della Dichiarazione d'Impegno, che è stata allegata alla richiesta di nulla osta senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che ne derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.lgs. n. 259/03; S.G.U. n.214 del 15.09.2003;

Si comunica che nel presente procedimento, insiste un sub-procedimento per il quale il MISE non deve rilasciare il relativo Nulla Osta alla Costruzione; in merito, relativamente alle condutture elettriche realizzate in cavo di tipo cordato ad elica visibile (**precisamente per il tratto di linea interrata ed aerea MT a 20 kV dalla Cabina di Consegna sino al punto di connessione alla rete RTN** ) è stata presentata dall'interessato, poiché sufficiente, una attestazione di conformità ai sensi dell'art. 56 c. 3 del d.lgs. 207/21 (ex art. 95 c. 2 bis D.lgs. 259/03).

La Società elettrica dovrà comunicare la data d'inizio lavori, inoltre a lavori ultimati, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in allegato) ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante il rispetto del progetto e delle normative tecniche osservate per l'esecuzione dell'impianto de quo. Successivamente, dopo la comunicazione di fine lavori ed entrata in esercizio dell'impianto, verrà rilasciata l'Attestazione di Conformità (Benestare all'Esercizio). Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo pec: [dgscerp.div19.ispscl@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.div19.ispscl@pec.mise.gov.it);

*Responsabile del Procedimento: Dott. C. Mineo*  
*Incaricato della pratica: F. Badalamenti*



Il Responsabile Unità Organizzativa 3°  
(Dott. Carlo Mineo)

## IL DIRIGENTE

FILIPPO DE  
FRANCESCO  
FILIPPO DE FRANCESCO  
04 nov 2022 16:14

Marca da bollo da € 16,00 assolta in modo virtuale  
ID 01211020997518DEL 10/06/2022