

# Comune di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile  
P.I. 00139550818

## SETTORE SERVIZI PUBBLICI

### Servizio Idrico Integrato

Sede - C/da Amabilina 532 bis - 91025 Marsala

Prot. n° del

Oggetto: Verbale per la procedura negoziata del 28/12/2016 per l'affidamento della "Fornitura di pompe e motori con altri a risparmio energetico"

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 10,00 negli Uffici del Servizio Idrico Integrato, in pubblica seduta, il Seggio di gara composto dal Geom. Vito Giovanni Bua, Funzionario del Settore Servizi Pubblici, nella qualità di Presidente del Seggio di gara, assistito dalla segretaria Sig.ra Agata Pollicino ed alla presenza del Geom. Antonino Carlo Marino

Premesso che:

- con nota prot. n. 99599 del 15/12/2016 è stato trasmesso alla Ragioneria per l'approvazione in linea amministrativa il progetto per l'affidamento della "Fornitura di pompe e motori con altri a risparmio energetico" per l'importo complessivo di €.57.908,00 di cui €.46.700,00 quale importo a b.a. ed €.10.274,00 Iva al 22% ed €.934,00 per somme in amministrazione e confermata la prenotazione della spesa necessaria al Cap.717001 a carico dell'esercizio finanziario 2016 già avvenuta con determina dirigenziale n.1591 del 31/12/2015 di approvazione del progetto per la sostituzione di pompe e motori con altri a risparmio energetico;

- con note del 13/12/2016 sono state inviate, a mezzo pec del settore, le lettere invito alle ditte di fiducia iscritte all'Albo dei fornitori del Comune nonché alle ditte costruttrici operanti nel settore:

-SMEPA SRL di Casa Santa Erice (TP);

-ELECTO SYSTEM SAS di Borgetto (PA);

-I2C ELETTRONICA SRL di Catania;

-DI MAGGIO FILIPPO di S. Giuseppe Iato (PA);

-BBC ELETTROPOMPE SRL di Fossombrone (PU);

-NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL di Verona;

-CAPRARI SPA di Modena;

-ROVATTI A. & Figli POMPE SPA di Fabbrico (RE);

-GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL di Truccazzo (MI);

-KSB ITALIA SPA di Milano.

Premesso quanto sopra il Presidente preliminarmente dà atto che sono presenti i Sig. Alessandro e Vincenzo Spera, delegati, nella qualità di Agenti della Grundfos Pompe Italia srl e che entro il termine del 27/12/2016 alle ore 13,00, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenuti i seguenti plichi:

- plico n.1 GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL di Truccazzano (MI), pervenuto il 23/12/2016 alle ore 11,10.

- plico n.2 KSB ITLIA SPA di Concorezzo (MB), pervenuto il 27/12/2016 alle ore 12,40

Il Presidente verifica e fa verificare l'integrità dei plichi che risultano regolari.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 si procede al sorteggio di uno dei cinque criteri previsti dalla normativa per stabilire le modalità di calcolo delle soglie di anomalia di cui all'art.97, comma 2 del Codice.

Il Presidente dispone n.5 biglietti su cui scrive le lettere A, B, C, D, E e, dopo averle piegate, le

inserirsi in un contenitore da cui viene estratto il biglietto con la lettera E.  
Non potendosi applicare il criterio sorteggiato in quanto le ditte partecipanti sono due, si procede con l'applicazione del massimo ribasso.  
Resta, comunque, facoltà del RUP, ai sensi del citato art.97 comma 2, chiedere le giustificazioni alla ditta aggiudicataria.

Si procede, a questo punto, con l'esame della documentazione dei due plichi pervenuti.  
All'interno del plico n.1 non è presente il PASSoe ma la richiesta di apertura ticket all'ANAC data 21/12/2016 per difficoltà nella richiesta del PASSoe.

Relativamente al plico n. 2 le schede tecniche presenti, da un attento esame, non risultano avere le caratteristiche richieste nel capitolato con possibilità di inficiare la portata ed il rendimento e, pertanto, la ammette con riserva.

Il Presidente dispone che venga richiesta alla ditta n.1 GRUNDFOS POMPE ITALIA srl l'integrazione del PASSoe e rinvia la sessione a data da destinarsi dando atto che verrà comunicato alle ditte interessate la data di prosecuzione della gara.

Il Presidente alle ore 12,00 chiude le operazioni di gara e, alla luce di quanto sopra, viene redatto il presente verbale, che viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente 

Il Testimone 

Il Segretario 

## VERBALE N.2

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di gennaio alle ore 10,15 negli Uffici del Servizio Idrico Integrato, in pubblica seduta, il Seggio di gara composto dal Geom. Vito Giovanni Bua, Funzionario del Settore Servizi Pubblici, nella qualità di Presidente del Seggio di gara, assistito dalla segretaria Sig.ra Agata Pollicino ed alla presenza del Geom. Antonino Carlo Marino.

Premesso che:

-in data 28/12/2016 sono stati avviati i lavori per l'apertura dei plichi delle ditte partecipanti alla procedura di che trattasi e sono stati rinviati per l'integrazione del PASSoe da parte della ditta n.1 GRUNDFOS POMPE ITALIA srl.

-con avviso prot. n. 103631 del 29/12/2016, trasmesso alle ditte partecipanti a mezzo pec, è stata comunicata la data di riapertura della gara per il 03/01/2017.

Premesso quanto sopra il Presidente dà atto che sono presenti i Sig. Alessandro e Vincenzo Spera, delegati, nella qualità di Agenti della Grundfos Pompe Italia srl e che con pec datata 29/12/2016 prot. n. 103588 la ditta GRUNDFOS POMPE ITALIA srl ha trasmesso il PASS n.3894-1497-0747-7485.

Si riprendono le operazioni di gara con la verifica della documentazione del plico n.1 KSB ITALIA spa e, più specificatamente con l'analisi delle schede tecniche delle pompe, rilevando che per le pompe richieste per gli impianti di C/da S. Anna, C/da Matarocco e Via Salemi Alta non viene rispettato il range di frequenza minima e massima di cui al Capitolato Speciale d'Appalto mentre per la pompa richiesta per l'impianto di Sotana-Cardilla, non viene rispettata la portata massima richiesta. La ditta, inoltre, non fornisce l'estensione della garanzia a 48 mesi così come richiesto nel C.S.A. e non si impegna alla messa in esercizio e collaudo delle pompe fornite.

Vieppiù, ai sensi dell'art.9 del citato C.S.A. non fornisce la certificazione sulle risultanze dei test di verifica delle prestazioni al banco in fabbrica, in almeno tre punti di lavoro, riportanti informazioni minime circa le pressioni, le portate ed i rendimenti del gruppo motore-pompa su tutti

i modelli di pompe.

Si esclude, per questi motivi, la ditta n. 2 KSB ITALIA Spa e si prosegue con l'apertura della busta "B - offerta" ed il Presidente dà lettura del ribasso che è il seguente:

1. GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL di Truccazzano (MI) - ribasso del 19,7510%

Per trasparenza si procede all'apertura della busta "B - offerta" del plico n.2 KSB ITALIA SPA di Concorezzo (MB) il cui ribasso è del 33,0000%.

Di conseguenza il Presidente aggiudica la fornitura di "Fornitura di pompe e motori con altri a risparmio energetico" alla ditta GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL con sede di Truccazzano (MI) Via Gran Sasso n.4 P.I.: 09062370151 che ha offerto il ribasso del 19,7510% sull'importo posto a base di gara di € 46.700,00 e, quindi, per un importo aggiudicato di € 37.476,28 ed oltre Iva.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione Trasparenza.

Fa parte integrante del verbale l'offerta dell'Impresa aggiudicataria.

Il Presidente alle ore 10,45 chiude le operazioni di gara e, alla luce di quanto sopra, viene redatto il presente verbale, che viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente .....

*Bruno Vito Giordani*

Il Testimone .....

*Antonio Carletti*

Il Segretario .....

*Luca Della Porta*

Cliente Nr. 1702004834.

COMUNE DI MARSALA  
VIA VERDI, 20 D  
I-91025 MARSALA TP  
Uff. GARE ed APPALTI  
Mail:  
servizipubblicilocali@pec.comune.marsala.tp.it  
Tel: 923993576  
Fax: 923993576

**GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL**  
Main Office:  
Via Gran Sasso, 4  
20060 TRUCCAZZANO - MI  
Tel. : (02) 95838112 (r.a. 10 linea)  
Fax : (02) 95838461  
Web Site : www.grundfos.it  
Soggetto al coordinamento e controllo da  
parte di The Poul Due Jensen  
Foundation, Denmark



C:N DT:Y SET:Y / PE:600117

Data: 20.12.2016

Offerta Nr. 1002408800 OFFERTA per la GARA del 28/12/2016 \_ Fornitura di Pompe e Motori a Risparmio En.

In relazione alla Vostra gradita richiesta, ci preghiamo sottoporVi in allegato la nostra migliore offerta per i macchinari dalle caratteristiche di funzionamento indicateci, che si intende subordinata alle nostre condizioni di vendita, ed alle condizioni particolari di fornitura.

NB. Inoltre abbiamo il piacere di informarVi che cliccando sul codice prodotto è possibile collegarsi alla scheda tecnica dettagliata sulle pompe offerte.

Tramite il catalogo on line PRODUCT CENTER disponibile sul sito [www.grundfos.it](http://www.grundfos.it) è possibile scaricare o visualizzare la documentazione disponibile.

#### RICAMBI ORIGINALI GRUNDFOS

Per incrementare ulteriormente affidabilità ed efficienza di esercizio delle nostre pompe, proponiamo i Kit di Ricambi Originali (consigliati per due o cinque anni di esercizio).

Disporre dei Kit Ricambi Originali al momento della effettiva necessità rende le operazioni di manutenzione più rapide e consente un significativo risparmio sui costi di esercizio dovuti al fermo macchina e ai costi di intervento

Per eventuali ordini e/o comunicazioni pregasi citare sempre il Ns riferimento d'offerta.

Nel ringraziarVi per averci interpellato confidiamo che la presente risulti di Vostra soddisfazione e restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento tecnico.

Distinti Saluti  
Grundfos Pompe Italia Srl

Creato da:  
Uff. Tecnico \_ Dip. WU&I  
Tel: 02 95838112  
Fax: 02 95367421  
e-mail: [rdo@sales.grundfos.com](mailto:rdo@sales.grundfos.com)

**GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL**  
Un Produttore  
Sergio Bezzegato

Pos	Q.tà	Descrizione e Codice Prodotto
-----	------	-------------------------------

Rif. Staz. Sollevamento S. ANNA [139 mc/h @ 39m]

1.0 3 PZ 95922376



CR150-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ

Rif. Staz. Sollevamento CARDILLA MATAROCCO [45 mc/h @ 114,4m]

2.0 3 PZ 96122806

CR45-6-2 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ


Rif. Staz. Sollevamento CARDILLA SALEMI [139 mc/h @ 39m]

3.0 2 PZ 95922376

CR150-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ

Rif. Staz. Sollevamento CARDILLA SUTANA [266 mc/h @ 35,8m]

4.0 1 PZ 98317072



NK125-315/336A1F2AE-SBAQE

*[Handwritten signatures]*

GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL  
Un Produttore  
Sergio Bezzegato

RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: 19,7510 [diciannovevirgolasettemilacinquecentodieci]

---

Pos	Q.tà	Descrizione e Codice Prodotto
-----	------	-------------------------------

---

---

**RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: 19,7510 [diciannovevirgolasettemilacinquecentodieci]**  
**di cui € 800,0000 (Euro Ottocentovirgolazerozerozerozero) per i costi relativi agli oneri di sicurezza az.**

---

---

---

CONSEGNA: Da concordare in sede d'ordine, entro i termini di gara  
IMBALLO: Standard Compreso  
DOCUMENTAZIONE: Nostro standard

---

Per ulteriori informazioni contattare il ns Funzionario di zona Agenzia RA.CO. BS ai seguenti recapiti:  
TEL: 091 30 70 62

---

GARANZIA: 48 mesi data , entro i termini di gara

---

ESTENSIONE DELLA GARANZIA COMMERCIALE (esclusa dalla presente offerta):  
Grundfos permette di estendere la garanzia commerciale richiesta di 48 mesi, con l'opzione 60 mesi dalla data di consegna scegliendo tra diverse formule: Base, Avanzata, Premium.  
Maggiori informazioni su [www.grundfos.it](http://www.grundfos.it)

---

Importi minimi di addebito per trasporto: Porto franco senza addebito spese

---

PRIMO AVVIAMENTO: Incluso

---

GRUNDFOS ITALIA S.R.L.  
Un Piacere  
Sergio Corregato

PENALE CANCELLAZIONE ORDINE:

- 15% del prezzo netto dei prodotti per cancellazioni eseguite fino a sette giorni lavorativi prima della consegna .
  - 25% del prezzo netto dei prodotti per cancellazioni eseguite fra i sette ed i cinque giorni lavorativi prima della data di consegna.
  - 50% del prezzo netto dei prodotti per cancellazioni eseguite entro i cinque giorni lavorativi prima della data di consegna, qualora il materiale non sia stato già spedito.
- Materiali in viaggio o già a destinazione non potranno essere restituiti a Grundfos e verranno regolarmente ed interamente fatturati.

LA FORNITURA COMPRENDE :

- \* ESTENSIONE della GARANZIA FINO A 48 MESI dalla MESSA in ESERCIZIO (ENTRO e NON OLTRE 2 MESI da FATTURAZIONE);
- \* CERTIFICATI di COLLAUDO di OGNI ELETTROPOMPA (in acc. alla ISO 9906 Gr.3B);
- \* ASSISTENZA al 1° AVVIAMENTO .

GRUNDFOS PUMPE ITALIA SRL  
Un Pompatore  
Sergio Pezzegato

