



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Settore: SERVIZI PUBBLICI LOCALI Dirigente Ing. Francesco Patti	Fognatura e Depurazione Funzionario Direttivo con P.O.:Ing. Giuseppe Valenti
Sede Centrale – Via Garibaldi n° 5 91025 Marsala (TP) – Sicilia – Italy P.I. 00139550818 E-MAIL: valenti.giuseppe@comune.marsala.tp.it PEC: protocollo@pec.comune.marsala.tp.it Centralino Tel. 0923-993111 - - - 40 linee ricerca automatica Telefono: (+39) 0923-0923993621	Protocollo n° Del

Spett.le Area Informatica
SEDE

areainformatica@comune.marsala.tp.it

Oggetto: FAQ relativa alla gara a procedura aperta riguardante il “Servizio di Direzione, Gestione operativa, Custodia e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale di Marsala con annessi impianti di sollevamento”. C.I.G. 69076293C7

Q.1 Punto 2.3 “Capacità tecnica e professionale”:

“L’impresa concorrente dovrà dimostrare di aver gestito negli ultimi tre anni un impianto di pari potenzialità di quello oggetto della presente gara con trattamento terziario in conformità a quanto sancito dall’art. 42 comma 1 lett. A) ed e) nonché in conformità ai principi in materia di contratti pubblici ed al parere n. 129 del 07.07.2010 dell’AVCP”.

Nel parere citato l’AVCP riteneva conforme il bando redatto dal comune di Marsala per la gestione e la direzione dell’impianto di depurazione comunale, che richiedeva requisiti particolari e restrittivi per la conduzione di tale impianto, poiché caratterizzato da un affinamento terziario con ultrafiltrazione a membrana e controllo gestionale automatizzato, il cui funzionamento è particolarmente complesso, tanto da “Know-how” specifico.

*Dato che in materia di depurazione delle acque reflue per trattamenti terziari s’intendono tutti i processi di affinamento posti a valle dei trattamenti secondari classici (fanghi attivi e sedimentazione finale), che vanno dalla semplice filtrazione a disco alla fitodepurazione, dalla flottazione al processo più complesso di ultra filtrazione a membrane, si **CHIEDE**, pertanto, alla Stazione Appaltante di chiarire se per trattamento terziario deve essere inteso solo il trattamento specificato nel parere n. 129 del 2010 dell’AVCP, ossia quello di ultra filtrazione a membrana in controllo automatizzato gestionale, o possono essere presi in considerazione tutti gli altri trattamenti che fanno parte di tale settore, anche se di molto più semplici nella gestione: la filtrazione a disco su tela, la flottazione a valle della sedimentazione secondaria, la fitodepurazione, ecc.*

Q.2 *E’ necessario chiarire quale deve essere la durata minima di gestione negli ultimi tre anni di un impianto affine a quello in oggetto: tre anni, un anno, un mese, ecc.*

Q.3 il punto 6.1. del disciplinare di gara prevede che la documentazione a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa sarà verificata tramite il sistema AVCPASS.

“Non è possibile associare documenti perché la gara in oggetto non prevede la comprova in fase offerta”

R.1

L’interpretazione della clausole del bando al punto III.2.3) **Capacità tecnica e professionale**, deve essere letterale e non estensiva. Il bando fa riferimento a **“impianto di pari potenzialità di quello oggetto della presente gara con trattamento terziario”** senza specificarne la tipologia.

R.2

L'arco temporale della gestione cui fa riferimento il bando di gara al punto **III.2.3) Capacità tecnica e professionale**, per lo stesso principio richiamato al punto 1, va considerato in tre anni integrali e non in frazioni di anno.

R.3 In merito alla "comprova dei requisiti ai sensi dell'art 86 del D.Lgs 50/2016" di cui al punto 6. del disciplinare di gara , si evidenzia che il disposto del punto 6 non specifica la temporalità della verifica tramite AVCPASS.

La comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sarà richiesta solo in caso di aggiudicazione o di secondo in graduatoria, solo in questi casi la Stazione Appaltante , tramite il sistema AVCPASS, inoltrerà alle Ditte interessate la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara.

In risposta alla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante , la ditta dovrà rispondere inserendo nel sistema AVCPASS, la documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti dichiarati.

L' area informatica in indirizzo è invitata a pubblicare la presente nota nella sezione FAQ bandi di gara

Marsala li 29/06/2017

II R.U.P.
Ing. Giuseppe Valenti

